

Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego

Data :		13.05.2016	
Użytkownik:		Godebskiego 1C, Raszyn	
Typ kotła :	Vitogas 050	Nr: Fabr	7188528 700060101
Typ palnika:	zintegrowany	Nr: Fabr	-
Regulator:	Vitotronic 200 KWS	Nr: Fabr	7186317701990102
Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności			Sprawni Tem
Ciśnienie w instalacji grzewczej			1,7 bar
Sprawdzenie połączeń elektrycznych			Sprawni Tem
Konserwacja			
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika			tak
Czyszczenie palnika			tak
Sprawdzenie urządzeń wykonawczych			tak
Sprawdzenie stanu anody magnezowej			
Ustawienia			
Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż. wentylatora		mbar	25,6 statyczne
Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju		mbar / bar	20,7 dynamiczne
Test przekaźników / kodowanie regulatora			tak
Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła			85°
Nastawa temperatury podgrzewacza			60°
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego			~
Pomiar CO /CO2 ppm / %			~
Wymienione części zamienne			Nr kat.
<p>Uwagi: 1. Dopompowanie ciśnienia w naczyniu preponowym na c.o. - 1,4 bar</p> <p>2. Kontrola filtra^{na c.w.u} + odmałdzenie na c.o. - czyste.</p> <p>Zasobnik Vitocell-V100 CVA750L 7196168 pomiar prądu anody I > 0,3mA (I - 0,175mA)</p> <p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania</p> <p>Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p>			

- bez uwag.