

Protokół naprawy/ przeglądu kotła gazowego / olejowego

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| Data : | 20.09.2019 | | |
| Użytkownik : | Wspólnota "Nad Raszynką" Godzickiego | | |
| Typ kotła : | Vitogas 400 050 | Nr: Fabr | G-50A |
| Typ palnika: | — | Nr: Fabr | |
| Regulator: | Vitotronic 200 | Nr: Fabr | |
| Sprawdzenie zasilanie gazu / przewody zasilające, sprawdzenie szczelności | | zpu | |
| Ciśnienie w instalacji grzewczej | | 1,8 | |
| Sprawdzenie połączeń elektrycznych | | zpu | |
| Konserwacja | | | |
| Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / wymiennika | | fz | |
| Czyszczenie palnika | | fz | |
| Sprawdzenie urządzeń wykonawczych | | fz | |
| Sprawdzenie stanu anody magnezowej | | zpu | |
| Ustawienia | | | |
| Ciśnienie gazu – na przyłączy / spręż wentylatora | mbar | 24,1 | |
| Ciśnienie gazu – na dyszach / ciśnienie oleju | mbar / bar | 13,08 | |
| Test przekaźników / kodowanie regulatora | | zpu | |
| Nastawa termostatu kotła / elektr. Ograniczenie temp. kotła | | 75 | |
| Naczynie przeponowe sprawdzenie/pompowanie | | zpu | |
| Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego | | — | |
| Pomiar CO /CO2 ppm / % | | — | |
| Wymienione części zamienne | | Nr katalogowy | |
| armatura gazowa | | 7822390 | |
| automat pilotowy | | 7123806 | |
| <p>Uwagi:</p> <div style="font-size: 4em; text-align: center; margin-top: 20px;">2</div> <p>Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montażu. Gwarancja na elementy eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty zamontowania W przypadku usług dla firm gwarancja wynosi 12-mcy. Powyższy dokument jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.</p> | | | |

Sierusk