

Raszyn 22.06.2021

BARTOSZ SPADIK
NAPRAWA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
05-825 Grodzisk Mazowieckia
Natolin 14
NIP 592 206 16 56
TEL. 507 573 886

PROTOKÓŁ
PRZEGLĄDU/NAPRAWY

Adres:	ul. Godebskiego 11		
	Raszyn		
Wyposażenie kotłowni:	Vitogas 050	7188528	700060107
	Vitocell - V 100	7196168	700147106
Wykonane czynności :	Przeгляд		
	1. Kontrola szczelności przewodów zasilających gazu	sprawdzono	
	2. Ciśnienie gazu na przyłączy [mbar]	23,3	
	3. Ciśnienie gazu na palnik [mbar]	12,5	
	4. Czyszczenie kotła/wymiennika	oczyszczono	
	5. Kontrola naczynia przeponowego	kontrola ok 1,5 bar	
	6. Kontrola filtrów	oczyszczono	
	7. Regulacja automatyki	bez zmian	
	8. Analiza spalin	-	
	9. Dodatkowe czynności	kontrola wizualna anody = anody należy wymienić	
Wymienione części:	/		
UWAGI:			

podpis

Spadik

VN040743

BARTOSZ SPADIK
NAPRAWA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
Natolin 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP: 592-206-16-56
tel.: 507 573 886, e-mail: spadikbartosz@gmail.com